



INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ E DEGLI INTERVENTI
CONSEGUENTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIE MECCANICHE (PALI IN
CEMENTO), FOTOMETRICHE (APPARECCHI NON CONFORMI) ALLE
LEGGI SULL'INQUINAMENTO LUMINOSO) E DI LAMPADE (SORGENTI
AL MERCURIO)

APPARECCHI NON CONFORMI ALLE LEGGI SULL'INQUINAMENTO LUMINOSO

- Apparecchi diffondenti che disperdono verso il cielo il 50% o più del flusso luminoso
- Apparecchi privi di riflettore che disperdono dal 30 al 50% del flusso luminoso
- Apparecchi con vetro curvo ed installati in posizione non conforme che disperdono dal 20 al 30% del flusso luminoso

SORGENTI AL MERCURIO

Strade in cui sono installati apparecchi con
lamadada a vapori mercurio ad alta
pressione

PALI IN CEMENTO

Punti luce installati su sostegni in cemento armato



COMUNE
CARCANO AL CAMPO

**PIANO REGOLATORE
ILLUMINAZIONE COMUNALE**
ai sensi L.R. 17 / 00 s.m.i.



COMUNE
CARCANO AL CAMPO


POLITICO DI MILANO

ELABORATI GRAFICI

COMUNE DI CARCANO AL CAMPO - PROVINCIA DI VARESE

PROGETTO
Disegnato e redatto da:
Responsabile Ing. Saverio Lenti

PROGETTO
Disegnato e redatto da:
Responsabile Ing. Saverio Lenti



P1
P2
P3
P4

COMUNE DI CARCANO AL CAMPO
Disegnato e redatto da:
Responsabile Ing. Saverio Lenti

COMUNE DI CARCANO AL CAMPO
Disegnato e redatto da:
Responsabile Ing. Saverio Lenti

N°	DATA	ESTENSIONE	SCALE
00	31-10-2010	estensione	1:2000
01	17-11-2010	revisione	
02	21-03-2011	revisione	
03	07-04-2011	revisione	
04	05-05-2012	revisione	

P2