



SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-ANNUALITA' 2018/19 - 2019/20
allegato alla manifestazione di interesse
CONSISTENZA IMPIANTI

tipologia

nr	EDIFICIO	libretto	impianti condizionamento-refrigerazione-pompa di calore	tipo di fluido refrigerante	contenuto Fgas kg.	GWP	Peso in Kg.=5 Ton eq CO2	freq. controlli (mesi)	presenza registro apparecchiatura (si/no)	
1	Comune	SI > 3Kg.	thermomec mod.MDV-V160W/BDN1-B	R 410A	4,5	2088	9,396	12	no	(attività: presa in carico-verifiche)
2		SI > 3Kg.	thermomec mod.MDV-335 W/DSN1	R 410A	12	2088	25,056	12	no	(attività: presa in carico-verifiche)
3	Casa della Cultura	NO REGISTRO < 3kg.								(attività: presa in carico-verifiche)
4	Sede Polizia Comunale	NO REGISTRO < 3kg.								(attività: presa in carico-verifiche)
5	Sala Consigliare (CUBO)	NO REGISTRO < 3kg.								(attività: presa in carico-verifiche)

>35KW

nr.	EDIFICIO	Via	codice catasto CURIT	targatura CURIT	fascia potenza	Potenza termica effettiva	Potenza utile erogata	Gruppi termici o caldaie	modello	Numero di generatori presenti	matricola	contributo controlli	Euro	Data di dichiarazione	Data scadenza dichiarazione	prossimo rapporto efficienza e inserimento DAM al Curit con pagamento contributo	Documentazione tecnica a corredo	Telegestiti (si/no)	tipologia impianto telegestione	necessità SIM dati - machine to machine (si/no)
1	Comune/Casa della Cultura	Via Mazzini, 19	949087	DT4DL41424078003	POTENZA DA 116,40 A 350,00 KW	240 kW	251,00 kW	UNICAL	modulex UNICAL 240	1	10U12720 UNICAL	Contributo regionale 10 € Contributo Ente locale 140 €	€ 150,00	06/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Dichiarazione di Conformità presente SI Libretto impianto presente SI Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI Libretto compilato in tutte le sue parti SI	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
2	Scuola Media	Via Carreggia, 2	841516	DT4DL84148926303	POTENZA MAGGIORE DI 350,00 KW	422 kW	442 kW	UNICAL	SUPERMODULEX 440	1	10U11773 UNICAL	Contributo regionale 18 € Contributo Ente locale 190 €	€ 208,00	24/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Dichiarazione di Conformità presente SI Libretto impianto presente SI Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI Libretto compilato in tutte le sue parti SI	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
3	Scuola Elementare	Via XX Settembre-Via Cervino	953945	DT4DL90848060003	POTENZA MAGGIORE DI 350,00 KW	648kW	678 kW	UNICAL	SUPERMODULEX 660	1	09U16806 UNICAL	Contributo regionale 18 € Contributo Ente locale 190 €	€ 208,00	24/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Documentazione tecnica a corredo Dichiarazione di Conformità presente SI Libretto impianto presente SI Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI Libretto compilato in tutte le sue parti SI	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
4	Scuola Elementare	Via M. di Kindù, 6	841531	DT4DL63519621803	POTENZA MAGGIORE DI 350,00 KW	420 kW	440 kW	UNICAL	SUPERMODULEX 440	2	0U11776	Contributo regionale 18 € Contributo Ente locale 190 €	€ 208,00	05/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Dichiarazione di Conformità presente SI Libretto impianto presente SI Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI Libretto compilato in tutte le sue parti SI	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
4a	Scuola Elementare (Sala Consigliare - CUBO)	Via M. di Kindù, 7				61 kW	68,8kW	PARADIGMA	Paradigma Modula II											
5	Palazzetto dello sport	Via Carreggia	841572	DT4DL77560890603	POTENZA DA 116,40 A 350,00 KW	344 kW	355 kW	UNICAL	MODULEX 350	1	10U12744 UNICAL	Contributo regionale 10 € Contributo Ente locale 140 €	€ 150,00	06/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Dichiarazione di Conformità presente SI Libretto impianto presente SI Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI Libretto compilato in tutte le sue parti SI	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
6	Asilo	Via Bellini, 3	848736	DT4DL69154152103	POTENZA DA 116,40 A 350,00 KW	147 kW	161kW	ICI CALADIE	ICI CALDAIE	2	4266	Contributo regionale 10 € Contributo Ente locale 140 €	€ 150,00	05/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Dichiarazione di Conformità presente SI Libretto impianto presente SI Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI Libretto compilato in tutte le sue parti SI	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
6a						31 kW		THERMITAL	BFA8		2399									

7	Scuola Materna	Via s. Francesco d'Assisi	849527	DT4DL97717610503	POTENZA DA 50,10 A 116,30 KW	23 KW	105 KW	BUDERUS	LOGIMAX PLUS GB112	6	52441-05-3126-00321	Contributo regionale 3,5 € Contributo Ente locale 80 €	€ 83,50	06/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Documentazione tecnica a corredo Dichiarazione di Conformità presente Si Libretto impianto presente Si Libretti uso/manutenzione generatore presenti Si Libretto compilato in tutte le sue parti Si	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
						20 KW			LOGIMAX PLUS GB112		52436-05-3084-00252			06/03/2017						
						20 KW			LOGIMAX PLUS GB112		52436-05-3084-00249			06/03/2017						
						23 KW			LOGIMAX PLUS GB112		52441-05-4182-00520			06/03/2017						
						20 KW			LOGIMAX PLUS GB112		52436-06-4133-00278			06/03/2017						
						25 KW			LOGIMAX PLUS GB112		52441-05-6114-00458			06/03/2017						

sommano	€	1.157,50
---------	---	----------

<35KW

nr	EDIFICIO	Via	codice catasto CURIT	targatura CURIT	taglio	Potenza termica effettiva	Potenza utile erogata	Gruppi termici o caldaie	modello	Numero di generatori presenti	matricola	contributo controlli	Euro	Data di dichiarazione	Data scadenza dichiarazione	prossimo rapporto efficienza e inserimento DAM al Curit con pagamento contributo	Documentazione tecnica a corredo	Telegestiti (si/no)	tipologia impianto telegestione	necessità SIM dati - machine to machine (si/no)
8	Magazzino Comunale	Via dei Fiori, 2/A	841590	DT4DL88867360903	POTENZA INFERIORE A 35,00 KW	23	25 KW	SIME	FORMAT 25 BF	1	3003738080 SIME	Contributo regionale 1 € Contributo Ente locale 7 €	€ 8,00	06/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Dichiarazione di Conformità presente Si Libretto impianto presente Si Libretti uso/manutenzione generatore presenti Si Libretto compilato in tutte le sue parti Si	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
9	Spazi Protezione Civile	Via dei Fiori, 2/B	841598	1E5BU17247032003	POTENZA INFERIORE A 35,00 KW	30						Contributo regionale 1 € Contributo Ente locale 7 €	€ 8,00					si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
10	Campo Sportivo/Spogliatoi	Via Carreggia	841714	DT4DL75798490403	POTENZA INFERIORE A 35,00 KW	29 KW	30 KW	ACV	HEDT MASTER 35 TC	1	3620001	Contributo regionale 1 € Contributo Ente locale 7 €	€ 8,00	06/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Dichiarazione di Conformità presente Si Libretto impianto presente Si Libretti uso/manutenzione generatore presenti Si Libretto compilato in tutte le sue parti Si	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
11	Pista Pattinaggio	Via Carreggia	848727	DT4DL79703780903	POTENZA INFERIORE A 35,00 KW	32 KW	34 KW	BERETTA	NOVELLA	1	32 RSI	Contributo regionale 1 € Contributo Ente locale 7 €	€ 8,00	06/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Dichiarazione di Conformità presente Si Libretto impianto presente Si Libretti uso/manutenzione generatore presenti Si Libretto compilato in tutte le sue parti Si	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
12	Area Feste	Via Carreggia	849512	DT4DL80939272703	POTENZA INFERIORE A 35,00 KW	23 KW	25 KW	BALTUR	COLIBRI CA 24 SE	1	7220700/48	Contributo regionale 1 € Contributo Ente locale 7 €	€ 8,00	06/03/2017	31/07/2019	01/03/2019	Dichiarazione di Conformità presente Si Libretto impianto presente Si Libretti uso/manutenzione generatore presenti Si Libretto compilato in tutte le sue parti Si	si	Computherm - mod. T6FX	1 SIM
13	CASA PIO ALESSANDRINA	Via Marconi			POTENZA INFERIORE A 35,00 KW caldaie murali - APPARTAMENTI					12		Contributo regionale 1 € Contributo Ente locale 7 €	€ 96,00				Dichiarazione di Conformità presente Si Libretto impianto presente Si Libretti uso/manutenzione generatore presenti Si Libretto compilato in tutte le sue parti Si	no		

sommano	€	136,00
---------	---	--------

previsione spesa contributi annualità 2019	€	1.293,50
--	---	----------